


一层弱电平面图 1:200


需要布局的房间

说明:
1、楼层配线架FD安装高度为底边距地0.5m, 电话及网络插座底边距地0.3m。
2、网络线均采用超5类非屏蔽双绞线。
3、网络插座及电话插座型号详见主要设备材料表。

确认人签字:

图四

缸分公司弱电布局图
建设单位:四川长江液压件有限责任公司
编制单位:四川天房装饰工程有限公司