


二层弱电平面图

1:100



需要布局的房间

确认人签字：

- 说明：
- 1、楼层配线架FD安装高度为底边距地0.5m，电话及网络插座底边距地0.3m。
 - 2、网络线均采用超5类非屏蔽双绞线。
 - 3、网络插座及电话插座型号详见主要设备材料表。

科技大楼电施弱电布局图
建设单位：四川长江液压件有限责任公司
编制单位：四川天房装饰工程有限公司

图七